

Attestation de conformité citerne mazout enterrée classe 3.

Scaillet Carl & cie SNC

Rue Du Hussard, 7
5600 Philippeville
0477/521238 0478/522380
N° TVA : BE0874119359

- Client : ACP Les Cygnes
- Adresse : Avenue de la parcelle 1
5000 Normand
- Tél. : 0477/ 99 76 82
- N° TVA : /
- Validité/plaquette : 3 ans / mois
 verte orange rouge

Citerne gauche.

→ Numéro d'attestation : 8020

→ Date de contrôle : 04/07/2008

Données du réservoir :

- Date de mise en service du réservoir : 1-1964
- Re-contrôle : non oui → N° d'attestation : / Date : 18/01/2018
- Capacité du réservoir : 5000 Litres.
- Situation du réservoir : sol façade ombrée → accessible enfouie
 inaccessible → encuvée
- Type de réservoir : métal polyéthylène autre :
- simple paroi double paroi
→ n° réservoir : /
→ épaisseur de(s) paroi(s) : / mm.
→ diamètre de la cuve : 150 cm.
- forme du réservoir : cylindrique autre :

Données de contrôle :

- contrôle périodique vente bâtiment
- Résultat vérification appareil de contrôle préalable au test : OK
- N° AgrW technicien : N° AgrW. TUS-013/A/01 (C). N° AgrW. TUS-013/A/02 (TH).
- N° appareil : N° 150000730 (1). N° 150020043 (2).
- Type de contrôle : dépression-ultrasons dépression (testo)
- Date de contrôle de l'appareillage utilisé : 04/7/2008
- Équipements du réservoir : → système anti-débordement : sifflet sonde aucun
→ système de détection de fuite : oui non
→ protection cathodique : oui non
- Niveau de liquide : avant : 115 cm. après : 115 cm.
- Présence d'eau : avant : 0 cm. après : 0 cm.
- Présence de salissure dans la chambre de visite : non oui → type : Terre.
- Réservoir contrôlé à - 0,90 bar.
- Mesure dans le liquide : -3 hors du liquide : -5
- Résultat du contrôle : citerne étanche et conforme.

Remarque(s)/schéma(s) :
• Tuyaux de Reten supprimer à la chaudière.
• citerne contrôlée par sifflet démonté.



Je déclare avoir effectué les contrôles qui sont prévus par la législation sur la pollution du sol

Nom et signature du technicien.

Nom et signature du client.

Attestation de conformité citerne mazout enterrée classe 3.

Scaillet Carl & Cie SNC
 Rue Du Hussard, 7
 5600 Philippeville
 0477/521238 0478/522380
 N° TVA : BE0874119359

- Client : ACP Geo Cygnes
- Adresse : Avenue de la Pairelle - 1
5000 Namur
- Tél. : 0477/ 55 45 88
- N° TVA : /
- Validité/plaquette : 3 ans / mois
 verte orange rouge

citerne droite

→ Numéro d'attestation : 80.81

• **Données du réservoir :**

→ Date de contrôle : 04/07/2022

- Date de mise en service du réservoir : / 1-1964
- Re-contrôle : non oui → N° d'attestation : Date : 18/01 / 2018
- Capacité du réservoir : 5000 Litres.
- Situation du réservoir : Sol Barade Amiens → accessible
 inaccessible → enfouie
 encuvée
- Type de réservoir : métal polyéthylène autre :
- simple paroi double paroi
 → n° réservoir :
 → épaisseur de(s) paroi(s) :mm.
 → diamètre de la cuve : 150 cm.
- forme du réservoir : cylindrique
 autre :

• **Données de contrôle :**

contrôle périodique vente bâtiment

- Résultat vérification appareil de contrôle préalable au test : OK
- N° AgrW technicien : N° AgrW. TUS-013/A/01 (C). N° AgrW. TUS-013/A/02 (TH).
- N° appareil : N° 150000730 (1). N° 150020043 (2).
- Type de contrôle : dépression-ultrasons dépression (testo)
- Date de contrôle de l'appareillage utilisé : 04/07/2022
- Équipements du réservoir : → système anti-débordement : sifflet sonde aucun
 → système de détection de fuite : oui non
 → protection cathodique : oui non
- Niveau de liquide : avant : 181 cm. après : 181 cm.
- Présence d'eau : avant : 0 cm. après : 0 cm.
- Présence de salissure dans la chambre de visite : non oui → type :
- Réservoir contrôlé à - 0.90 bar.
- Mesure dans le liquide : -4 hors du liquide : -3
- Résultat du contrôle : citerne étanche et conforme.

Remarque(s)/schéma(s) :
 • Tuyaux de Retour supprimé à la Chouffery.
 • Mauvais état du fillet de Tuyaux de Remplissage.

Je déclare avoir effectué les contrôles qui sont prévus par la législation sur la pollution du sol

Nom et signature du technicien.

Nom et signature du client.

