

Resp. client:  
N° commande.  
N° client:  
Pers. cont.:  
Tél.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: yanzar92@gmail.com



ProKo.: LS01  
N° rapport : 6266487  
N° rapp. prov.:  
Date: 23/08/2024

Client / Mandant :

Yann Vassart  
rue des églantines 6  
5001 BELGRADE

Département: ELE

**RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT**  
**(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie**

(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

**IDENTIFICATION**

**Organ. de contrôle:** OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-visitateur:** 531 BELJONNE BENJAMIN  
**Propriét. / exploit./gestionn.:** **Nom:** Yann Vassart **Adresse:** rue des églantines 6  
5001 BELGRADE  
**Installat. / respons. travaux:** **Nom:** Yann Vassart **Adresse:** rue des églantines 6  
5001 BELGRADE **T.V.A.:** /  
**Adresse installation:** YANN VASSART RUE DES ÉGLANTINES 6 BELGRADE **Cabine HT - privée:** NON  
5001  
**Type installation:** unité d'habitation **Appareil/Install. ID:**  
**EAN nr.:** 541449020701405228 **Gestionn. Rés.:** ORES **Compteur:** 62571298 **Compteur nuit :** /

**CONTROLE**

**Base:** AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à tres basse tension.

**Type:** visite de contrôle (chap. 6.5)

**Date installation:**  avant 01/10/1981  entre 01/10/1981 et 01/06/2020  entre 01/06/2020 et 01/06/2023  dès 01/06/2023

**Dérogations:** partie 8 du livre 1: appliqué et point 1 du sous-section 6.5.8.1: appliqué

**Date:** 23/08/2024 **Contrôle suivant dans** 300 mois, ou avant le 31/08/2049

**Contenu:** Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.  
Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

**INSTALLATION**

**Présence tension:** présente **Raccordement:** réseau souterrain **Fourreau:** placé **Plaque d'isolat.:** -  
**Tension nominal:** 3N400V **Protection max.:** 40A **Protection princip.:** aut. 4p 20A **Interr. princip.:** interr. diff. général

**Liaison comptage-coffre de repart.:** **type câble:** V0B **nombre conduct.:** 4 **section:** 25 mm<sup>2</sup>  
**Câble de raccordement au réseau:** **type câble:** EXVB **nombre conduct.:** 4 **section:** 25 mm<sup>2</sup>

**Prise de terre** **genre :** individuelle **accessibilité :** en ordre  
**Électrode de terre:** **type:** piquets **section:** 16 mm<sup>2</sup>  
**Interrupteur Diff.:** **général:** 4p 63A/300mA + 4p 40A/300mA **supplémentaire:** 4p 40A/30mA

**Schéma unifilaire et plan de position:** voir annexe **références:**

**Exécutée conform. aux schémas et plan:** en ordre **État du matériel fixe ou - à pose fixe:** en ordre

**Installations spéciaux:**  photovoltaïque  piscine  sauna  aliment. véhic. électrique  -

**Ne sont pas encore placés:**  cuisine  salle de bains  chauffage central  compteur de gaz  compteur d'eau  
 luminaires  principale -  supplémentaire liaison équipotentielle

**Nombre de tableaux:** 3 **Nombre de circuits terminaux, incl. réserve:** 1 + 37 + 6

**RESULTATS**

**Résist. d'isolem. général:** 2,28 MOhm **Résistance de dispersion:** 9,60 Ohm  
**Bouton d'essai diff.:** en ordre **Boucle de défaut:** en ordre **Continuité PE et liaison équipotentiel:** en ordre  
**Protection contre les chocs électriques:** contact direct: en ordre contact indirect: en ordre

1/2

Protection contre la surintensité: en ordre Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe: en ordre

**CONSTATATIONS** - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N Néant

I Néant

**CONCLUSION**

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.

Le prochain contrôle est à effectuer **au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus**.

Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.

Pour le Directeur Technique,

Benjamin Bataillon  
3499/24 SL.56

Ir. G. Croes

**CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES**

Lisez les prescriptions réglementaires par ce lien: [https://www.ocb.be/documenten/2020/Information\\_prescriptions\\_reglementaires.pdf](https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf)